

Alerta No.
01

Septiembre 17
2024



ALERTA
SEGURIDAD
DE PROCESOS



Reportada en:
Septiembre 12 de 2024
Estación:
Cusiana



ACTIVIDAD

Mantenimiento mayor fuera de servicio del tanque TK 4104A con capacidad de 100K barriles, en fase: de desgasificación y retiro de borras.



¿QUÉ OCASIONÓ?

Afectación al cuerpo y techo del activo.



¿QUÉ SUCEDIÓ?

Durante las actividades de desgasificación y retiro de borra del tanque, se presentó explosión en la parte interna del tanque que generó un incendio focalizado y afectación al activo (cuerpo y techo).



PRECAUCIONES:

- Asegurar durante los procesos de desgasificación eliminar o tener control sobre las posibles fuentes de ignición.
- Mantener el rigor y la disciplina en cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Monitorear de manera constante las condiciones ambientales asociadas a la presencia de vapores inflamables y detección de tormentas eléctricas.

REGLAS **PARA LA VIDA**



Permiso para trabajar



Zona de peligro



Bloqueo de energía



Manejo de carga



Equipos críticos



Conducción de vehículo



Trabajo en altura



Espacio confinado



Excavación



Trabajo en caliente

